



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.СП28.В.01093

Серия RU № 0160338

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  
142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.  
ОГРН: 1077761125628, Телефон: 84955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "CHAC TECHNOLOGY CO, LTD.". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, No.18, Shahong Road, Weibaixiang, Yueqing 325603, P.R.C.

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков серии ВА47-100 (число полюсов 1-4, номинальный ток 10-100 А, тип характеристики мгновенного расцепления C, D) товарного знака IEK. Продукция выпускается в соответствии с Национальным Стандартом Китая: GB 10963.1-2005 (IEC 60898-1:2002, IDT) "Аппаратура электрическая. Выключатели для максимальной токовой защиты приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Выключатели для работы на переменном токе". Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ТС** 8536201008, 8536209008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №R2017/01/132-01 от 19.10.2017 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № RA.RU.21АГ86. Отчет по результатам анализа состояния производства от 30.05.2017. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков серии ВА47-100. Паспорт MVA40.001.2.C. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применяемый стандарт: ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока". Условия и сроки хранения продукции: хранить в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 град. С до 50 град. С и относительной влажности воздуха 90% при 20 град. С. Срок хранения 10 лет. Срок службы продукции 15 лет. Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" - уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № И/СТ/12-21 от 16.01.2012.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 23.10.2017 ПО 22.10.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Гривцова Ольга Петровна  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Казakov Александр Анатольевич  
(инициалы, фамилия)